



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева бр.27
Мат.број 17107461
015 354 884

Наш бр.39-01/3 од 20.01.2020.

Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Радови на одржавању општинских путева,улица и тротоара од асфалта на територији града Шапца, ЈН бр.1/20

Поштовани,

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон, а на захтев потенцијалног понуђача, за давање додатних информација појашњења у поступку јавне набавке – Радови на одржавању општинских путева,улица и тротоара од асфалта на територији града Шапца,ЈН 1/20, достављамо вам одговоре:

Питање 1. У конкурсној документацији,Образац 12.Предмер и предрачун,II Радови на рехабилитацији улица и тротоара од асфалта, позиција под редним бројем 25. Стоји: „Набавка, превоз и истовар на градилишту гранитне коцке 10x10x10 цм – половне (коришћене) пребране и очишћене - у ринфузи илиу џамбо врећама“. Коришћена гранитна коцка се уклања са државних или локалних путева и самим тим је у власништвуЈП „Путеви Србије „ или локалне самоуправе.С обзиром да ЈП “Путеви Србије“ или локалне самоуправе нису овлашћени за продају скинуте старе коцке, молимо за појашњење?

Одговор: Приликом реконструкције улица у Шапцу 2018.године и 2019.године извођач радова је на тржишту набављао половну гранитну коцку која је била значајно јефтинија од нове.

Питање 2: У конкурсној документацији,Образац 12.Предмер и предрачун,II Радови на рехабилитацији улица и тротоара од асфалта, позиција под редним бројем 43. Стоји: „Набавка материјала, довоз и постављање двослојних „бехатон“ плоча... Молимо за појашњење какав је завршни слој захтеваних бехатон плоча од кварца или од дринског агрегата.

Одговор: завршни слој је од кварца.

Комисија за ЈН 1/20